
Brandschutz-Glockengeruchsverschluss

Produktinformationen



Passend für

- Ablaufkörper Variant CR 142
  - DN 100
  - Stutzenneigung 90°

Beschreibung

- Mit angeformter Brandschutz-Kartusch
- Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutz-Ausrüstung von Ablaufkörpern
- Zulassungen
  - AbZ Z-19.17-1527
  - AbG Z-19.53-2294

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.